

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 424.323.16

Uitgegeven op: 27-09-2021



## Certificaathouder

M & C Protect BV  
Aalsbergen 20a  
6942 SE Didam  
T: +31 (0)316 292 888  
E: info@m-c.eu  
I: www.m-c.eu



## Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

### euro-profielcilinder

geleverd onder logo / merk:

### M & C

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

### Minos: MI-3232 , MI-3210

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H.A.J. van Dartel', written over a horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is.  
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

M & C Protect BV  
Nummer: 424.323.16

blad 2 van 2

**1. PRODUCT**  
euro-profielcilinder

**PRODUCTSOORT**  
cilinder

---

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: Mechanische bediening  
Uitvoering: modulair systeem enkele delen  
Systeem: horizontaal sleutelkanaal  
1 rij van 6 mechanisch bediende stiftparen +  
1 rij van 5 mechanisch bediende stiften + 1 zijbalk  
Materiaal: cilinderhuis: messing met div. oppervlakte behandelingen  
Afmeting: dubbel: 17 mm profiel v.a. 27/37 in verlengingen van 5 mm  
enkel: 17 mm profiel in 27/15 mm  
Bevestiging: 1 stalen bout M5, lengte  $\geq$  doornmaat slot + 10 mm  
Geschikt voor toepassing: in combi met cilinderinsteeksloten en veiligheidsbeslag

---

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: MANUAL 006 rev Ao 2021

---

## 4. PRESTATIES

Een euro-profielcilinder overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een euro-profielcilinder wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een euro-profielcilinder wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).

---